



תעודת בדיקה מספר 8911210171

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה	תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש				
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755				
2.3.2.1	התפשטות 1% דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0
2.3.2	התפשטות 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0
2.3.2.2	סיווג המוצר			V	
2.4	צפיפות העשן				
2.4.4	בליעת אור מקסי'	אחוז	0.0	0.0	0.0
2.4.4	סיווג המוצר			4	
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוט				
2.5.3	התנהגות הניסוי	ללא יחידה			הובחנו עיוות הדוגמה והתרככותה.
2.5.3	סיווג המוצר			3	

מסמך זה אינו היטרי

דין וחשבון על בדיקה מס' 8911214871

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: אלטכנו אר.גי.אל בע"מ
מענו	: גבעת ברנר, גבעת ברנר 60948
תאריך ההזמנה	: 26.07.09

דין וחשבון על מוצר

3 לוחות גליים מצמנט בורד מחוזקים בסיבים סינתטיים. לפי דברי המזמין המוצר נטול אסבסט, תוצרת חבי: LANDINI, איטליה. לוחות במידות אורך כ- 2000 מ"מ, רוחב כ- 920 מ"מ, פן עליון בצבע שחור, פן תחתון בצבע אפור.

פרטי הנטיקה

דוגמאות התקבלו בתאריך: 22/07/09
דוגמאות נבחרו ע"י בא כח: <u>המזמין</u>

מהות הבדיקה

קביעת התכונות לפי שיטות התקן הישראלי ת"י 110 חלק 1 "לוחות צמנט מחוזק בסיבים - לוחות גליים מאסבסט צמנט" 1996.
--

דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.
---	---

תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקות מובאות בדף מס' 2.

מסמך זה אינו מספיק לסימון המוצר בתו תקן.

שם החותם: מהנדס משה חיים

תפקידו: ראש ענף מוצרי שלד וגימור

06/08/09

מהנדסת סופיה מולוטטו - אינני ראש מזור מוצרי שלד מעבדות בניין מכון התקנים הישראלי